

15章 左官工事（6節 仕上塗材仕上げ）

15.6.6
工 法

(16) 防水形複層塗材CE及び防水形複層塗材REは、次による。

分類	S K K 該当製品
防水形複層塗材CE	該当なし
防水形複層塗材RE	ダンツーキャスト、 ダンツーキャストローラー用

(ア) 材料の練混ぜ

- (a) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。

なお、練混ぜ量は、仕上塗材の製造所の指定する可使時間以内に使い終わる量とする。ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。

- (b) 2液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。

(イ) 下塗りは、だれ、塗残しのないように均一に塗り付ける。

(ウ) 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。

(エ) 主材塗りは、次による。

- (a) 基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。

- (b) 模様塗りは、次による。

① 吹付けの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるよう、仕上塗材の製造所の指定する吹付け条件により吹き付ける。

② ローラー塗りの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるよう、所定のローラーを用いて塗り付ける。

(オ) 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。

15章 左官工事（6節 仕上塗材仕上げ）

防水形複層塗材RE（凸部処理、凹凸状／吹付け）

ダンツーキャスト

種類	呼び名	仕上げの形状	工法	工程	S K K 該当製品	所要量(kg/m ²)	塗り回数
複層 仕上塗材	防水形 複層塗材RE	凸部処理 凹凸状	吹付け	下塗材(注)1	ダンツーシラー★	0.15～0.20	1
				増塗材(注)2	ダンツーキャスト★	0.9～1.2	1
				主材基層(注)3	ダンツーキャスト★	1.7～2.0	2
				主材模様(注)3	ダンツーキャスト★	0.9～1.2	1
				上塗材(注)4	例: ダンツーキャスト上塗材★	0.25～0.35	2

- (注) 1. 下地の種類に応じて適切な下塗材を選択してください。なお、押出成形セメント板、GRC板、プレキャストコンクリートなどには、下塗材として「ツーキシーラーEPO★」をご使用ください。
 2. 下地の状況によっては、増塗材を增量してください。
 3. 「ダンツーキャスト★」の所要量は、透湿性能を確保する場合は、主材基層で1.3～1.7kg/m²（塗り回数1～2）、主材模様で0.7～0.9kg/m²（塗り回数1）としてください。
 4. 上塗材については、下記〔S K K推奨各種上塗材〕を参考に、適切な製品を選択してください。
 5. ★印はホルムアルデヒド放散等級：F ☆☆☆☆表示製品。
 6. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈する前）の使用質量であり、被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。

防水形複層塗材RE（ゆず肌状／ローラー塗り）

ダンツーキャストローラー用

種類	呼び名	仕上げの形状	工法	工程	S K K 該当製品	所要量(kg/m ²)	塗り回数
複層 仕上塗材	防水形 複層塗材RE	ゆず肌状	ローラー塗り	下塗材(注)1	ダンツーシラー★	0.15～0.20	1
				増塗材(注)2	ダンツーキャストローラー用★	0.9～1.2	1
				主材基層(注)3	ダンツーキャストローラー用★	1.7～2.0	2
				主材模様(注)3	ダンツーキャストローラー用★	0.9～1.2	1
				上塗材(注)4	例: ダンツーキャスト上塗材★	0.25～0.35	2

- (注) 1. 下地の種類に応じて適切な下塗材を選択してください。なお、押出成形セメント板、GRC板、プレキャストコンクリートなどには、下塗材として「ツーキシーラーEPO★」をご使用ください。
 2. 下地の状況によっては、増塗材を增量してください。
 3. 「ダンツーキャストローラー用★」の所要量は、透湿性能を確保する場合は、2.0～2.4kg/m²（塗り回数2）としてください。
 4. 上塗材については、下記〔S K K推奨各種上塗材〕を参考に、適切な製品を選択してください。
 5. ★印はホルムアルデヒド放散等級：F ☆☆☆☆表示製品。
 6. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈する前）の使用質量であり、被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。

15章 左官工事（6節 仕上塗材仕上げ）

〔SKK推奨各種上塗材〕（ダンツーキャスト、ダンツーキャストローラー用）※艶有りのみ

彈性 水系	樹脂	製品名
	アクリル系	SKK水性ELコート★
	ウレタン系	ダンツーキャスト上塗材★
	アクリルシリコン系	ダンツーキャスト上塗材Si★
	ふつ素系	水性弾性セラタイトF★(注)1
	弱溶剤系	弾性クリーンマイルドフッソ★

(注)1. 専用の中塗材が必要です。

2. 「ダンツーキャスト上塗材★」、「ダンツーキャスト上塗材Si★」以外の上塗材の場合、透湿性能は低くなります。詳しくは別途、お問い合わせください。

3. ★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆表示製品。

使用可能な下地調整塗材（ダンツーキャスト、ダンツーキャストローラー用）

下地	下地調整塗材	SKK該当製品	備考(注)3
コンクリート	下地調整塗材C-1	カケンフィラー★ ミラクファンドKC-1000★	——
	下地調整塗材C-2	カケンセメントフィラー★ ミラクファンドKC-2000★ ミラクカチオンフィラー★	——
	下地調整塗材CM-2	(ミラクファンドKC-3000)(注)1	——
モルタル、せっこうブلاスター	仕上塗材の下塗材で代用	ダンツーシーラー★	仕上塗材の下塗材省略可
プレキヤスト コンクリート	仕上塗材の下塗材で代用	ツーキシーラーEPO★	仕上塗材の下塗材省略可
ALCパネル	合成樹脂エマルションシーラー (下地調整塗材Eで代用可)	ダンツーシーラー★	——
	下地調整塗材C-1	ミラクファンドKC-1000★	——
	下地調整塗材E	S Fアンダー★	——
押出成形セメント板	反応硬化形合成樹脂シーラー 及び弱溶剤形合成樹脂シーラー	ツーキシーラーEPO★	仕上塗材の下塗材省略可

(注)1. ()の製品は、JIS表示申請は行っていないが、社内規格にもとづきJIS相当品と判断しているもの。

2. ★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆表示製品。

3. 備考欄が「—」のものは、下地調整塗材を塗付後に、必ず仕上塗材の下塗材を塗付してください。